

MINŐSÉG ELLENŐRZŐ LAP

LAPBURKOLATOK

Épület:	Alvállalkozó:	Ellenőrzés időpontja:	Ellenőrizte:
Ellenőrzés kiterjedése:			

	Ellenőrzés szempontjai	Követelmény			Oszt. vagy I/N*	Megjegyzések
		I.o	II.o	III.o		
1.	Síkeltérés, élek és felületvonalak eltérése egyenestől	.2,0 mm 200 cm-en	3,2 mm 200 cm-en	5,1 mm 200 cm-en		
2.	Sorok hullámossága	1,2 mm 200 cm-en	2,0 mm 200 cm-en	3,2 mm 200 cm-en		
11.	Rajzolati fogasság, síkfogasság	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm		
3.	Fugák vastagsága	Fuga szélesség a tervezett (megrendelt), de helyiségen belül egyforma legyen.				
4.	Fugák kitöltése	Fuga teljesen kitöltött legyen. Mélysége egyenletes, színe foltmentes.				
5.	Rugalmas fugák	„mozgó” fugák kitöltése szilikonnal! Egyenletesen, kitüremkedés nélkül, szépen kell elkészíteni.				
6.	Anyagok	Műszakilag megfelelő és az alvállalkozói ajánlatban leírt ragasztót kell használni.				
7.	Élvédők	Ha a megrendelő másképp nem rendelkezik, minden szabad élen, külső (konkáv) sarkon és legfeljebb 1 cm vastag lábazon élvédő legyen! Az élvédők csatlakozása gérbe vágással történjen. Belső (konvex) éleken az élvédőt külön egyeztetés alapján				
8.	Csatlakozás más szerkezethez.	Rezgő-mozgó szerkezetekhez szilikonnal, lásd 5.pont.. A csatlakozó szerkezetek nem lehetnek szennyezettek: (festés, tapétázás, ajtótokok, ablaktokok)				
9.	Lap kiosztás	Burkolati terv szerint, ha ez nincs, akkor falanként (padlónként) szimmetrikus legyen, minden vágott csempe és padlólap szélessége nagyobb legyen ½ csempe ill. padlólap méretnél!				
10.	Áttörések	Csak fűrt lapok lehetnek. Tilos a lapot kettévágni, és úgy elkészíteni az áttörést!				
12.	Tágulási hézag	Előírás hiányában 20,0 m ² -ként, valamint minden mozgást gátló csatlakozásnál szilikonnal kitöltve				
13.	Tisztítás	Az elkészült burkolatot teljesen le kell takarítani minden, a kivitelezés során rákerült szennyezéstől!				

* Minőségi osztályozástól független követelménynél ha teljesíti azt, akkor I betűt, ha nem teljesíti N betűt kell írni. A többi követelménynél az elért minőségi osztályt.